

Ведомость суточных параметров теплоснабжения за период 26.10.2024 по 25.11.2024

Организация: ЗАО "УК "Сплас-Дом"

Адрес: Новосибирская, д.11

Прибор: СПТ943

№: 11657

Дата	раб. часов	Отопление						ГВС			ХВС		
		М1 тонн	М2 тонн	t1 С	t2 С	Q ГКал	V1 м3	V2 м3	V3 м3	t1 С	t2 С	Q ГКал	V3 м3
26.10.2024	24.00	70.224	69.082	69.94	47.74	1.5611	2.365	0.000	2.365	15.54	18.22	0.0249	11.785
27.10.2024	24.00	67.969	66.880	69.66	47.29	1.5217	2.584	0.000	2.584	16.16	18.30	0.0284	13.985
28.10.2024	24.00	48.857	47.695	66.20	41.45	1.1737	1.865	0.000	1.865	15.36	17.60	0.0195	11.665
29.10.2024	24.00	58.295	56.615	67.19	43.26	1.3765	1.835	0.000	1.835	14.45	16.80	0.0174	11.573
30.10.2024	24.00	63.622	62.027	68.35	45.01	1.4871	2.314	0.000	2.314	13.24	16.41	0.0190	11.876
31.10.2024	24.00	69.577	68.215	69.32	46.39	1.5972	1.870	0.000	1.870	13.19	16.31	0.0156	10.480
01.11.2024	24.00	66.009	64.800	68.76	45.51	1.5339	1.939	0.000	1.939	12.99	15.52	0.0158	10.318
02.11.2024	24.00	63.209	62.251	69.00	44.78	1.5330	1.615	0.000	1.615	12.42	14.62	0.0126	10.898
03.11.2024	24.00	64.468	63.541	69.00	45.34	1.5268	2.161	0.000	2.161	13.27	15.15	0.0186	12.389
04.11.2024	24.00	64.594	63.632	68.45	46.07	1.5125	1.676	0.000	1.676	15.20	16.51	0.0177	12.667
05.11.2024	24.00	63.375	62.235	68.92	45.54	1.4839	2.095	0.000	2.095	13.91	16.71	0.0179	8.953
06.11.2024	24.00	62.284	61.402	68.79	45.06	1.4803	1.951	0.000	1.951	13.09	16.63	0.0163	9.594
07.11.2024	24.00	60.876	60.077	69.41	44.83	1.4972	2.277	0.000	2.277	12.50	15.21	0.0178	11.608
08.11.2024	24.00	60.684	59.416	74.05	46.24	1.6902	1.500	0.000	1.500	11.89	14.32	0.0106	11.240
09.11.2024	24.00	65.828	64.648	76.72	48.21	1.8801	1.994	0.000	1.994	10.50	14.33	0.0116	12.737
10.11.2024	24.00	66.036	65.046	75.63	47.75	1.8443	0.430	0.000	0.430	10.49	12.64	0.0022	15.236
11.11.2024	24.00	67.585	66.621	76.95	48.84	1.9020	1.068	0.000	1.068	11.40	14.46	0.0081	12.045
12.11.2024	24.00	68.915	67.368	84.37	51.93	2.2391	0.067	0.000	0.067	13.18	13.98	0.0005	14.138
13.11.2024	24.00	62.604	61.217	86.76	53.38	2.0930	0.027	0.000	0.027	16.76	16.13	0.0002	10.540
14.11.2024	24.00	39.207	38.403	86.87	53.70	1.3157	30.218	22.845	7.373	49.60	43.10	0.4803	7.914
15.11.2024	24.00	70.255	69.127	84.78	53.08	2.2333	47.870	40.412	7.458	49.88	43.44	0.5878	9.281
16.11.2024	24.00	67.735	67.384	78.14	50.07	1.9054	46.945	39.681	7.263	49.56	43.00	0.5762	10.725
17.11.2024	24.00	64.058	63.776	76.34	48.45	1.7883	46.760	38.648	8.113	49.62	42.96	0.6089	10.534
18.11.2024	24.00	67.296	66.939	77.53	49.79	1.8702	46.510	38.678	7.832	49.43	42.84	0.5959	9.637
19.11.2024	24.00	53.951	53.580	69.78	45.30	1.4694	45.859	38.566	7.293	49.37	42.84	0.5689	8.644
20.11.2024	24.00	65.197	64.307	74.77	48.15	1.7375	45.986	38.455	7.531	49.48	42.94	0.5794	8.716
21.11.2024	24.00	32.854	32.080	51.07	35.51	0.8592	46.217	38.781	7.436	48.74	42.38	0.5646	8.455
22.11.2024	24.00	67.161	66.605	76.27	49.01	1.8303	48.951	42.596	6.355	48.02	42.27	0.5123	9.046
23.11.2024	24.00	67.003	66.347	81.48	50.98	2.0477	48.622	39.728	8.894	48.15	41.94	0.6239	10.668
24.11.2024	24.00	69.597	68.911	83.13	52.76	2.1175	46.212	37.031	9.181	48.68	42.14	0.6389	10.152
25.11.2024	24.00	70.473	69.771	83.39	53.16	2.1335	24.205	21.034	3.171	35.13	31.42	0.2720	11.446
Среднее:	24.00	62.897	61.935	73.94	47.57	1.6852	17.935	14.079	3.856	26.81	25.84	0.2221	10.934
Итого:	744.00	1949.798	1919.998			52.2416	555.988	436.455	119.533			6.8838	338.945
						53,1846			122,925				

до 13.11.2024 отключение гвс

14.11.2024 отключение электропитания на узле  
расчет данных часов по среднему

21.11.2024 с 10:00 до 22:00  
отключение теплоносителя

при отключении гвс отрицательные значения V3=0

25.11.2024 с 11:00 до 23:00 отключение теплоносителя

отопление 7 часов расчет по среднему (>4%)

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: