



Закрытое акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«СПАС-Дом»

АКТ

«01» Января 2025г.

г. Новосибирск

Мы, нижеподписавшиеся: представители АРДС-2 инженер Астанина Е.В., аварийное звено слесарей-сантехников: Цитель Е.С., Петров С.В. произвели осмотр подвального помещения, по жалобе жителя квартиры 1 дома 8 по ул. Киевская в ЦДС УК от 01.01.2025 на парение подвального помещения.

В результате обследования установлено: вода в лотках проходящей трассы, принадлежащей тепловому району отсутствует, парение нет. Герметизация ввода имеется, находится в исправном состоянии.

Выявлено парение на трассе по ул. Киевская д.10. Передана исходящая телефонограмма в тепловой район.

ПОДПИСИ:

Александр Астанина Е. В.
Петров С. В.
Цитель Е. С.