



Обособленное подразделение
«Правобережное»
Закрытое акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«СПАС – Дом»

ЖЭУ-42

630124, г. Новосибирск, ул. Толбухина 4 тел./факс: (383) 261 68 14

исх. №488
14.02.18г.

И.Ю.Величко

Уважаемая Ирина Юрьевна!

В ответ на Ваше обращение на сайт 07.02.18г., сообщаю:
на плоской кровле МКД № 19/1 ул. Гусинобродское шоссе слуховые окна отсутствуют,
на техэтаже находятся продухи, которые служат для естественной вентиляции
подкровельного пространства и предупреждения образования конденсата.
При строительстве дома решетки на продухах не были предусмотрены.

Начальник ЖЭУ-42

О.В.Казанцева