

Справка о выполнении работ по адресу

Ул. Фабричная дом № 8 кв. № 21

По вышеуказанному адресу произведено обследование с предварительной прочисткой вентиляционных каналов, в результате которого выявлено: произведенные замеры прибором типа «Анимометр» показали следующие результаты движения потока воздуха в вентиляционном

канале

на высоте 1,83 м/с

в вышней 0,46 м/с

Ф.И.О. собственника квартиры

Романов

Дата 7 2 2019

Подпись Анна