

Ответ на жалобу
Собственника кв.66
проживающий по адресу Аэропорт 52
в подвальном помещении образовался свищ на
трассе, заявка была передана в 4 тепловой район, так
как это трасса в их ведении, 17.07.2018 заварили
свищ, 18.07.2018 течь возобновилась по сварочному
шву, повторно заявка была подана в 4 т.р., выполнены
сварочные работы 19.07.2018. Течь не наблюдается.

25.07.2018